



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ ССПБ. DE. ОП034. В. 00307

Зарегистрирован в Государственном реестре
 Системы сертификации в области пожарной
 безопасности РФ 14.07.2008 г.

Действителен до 14.07.2011 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный надлежащим образом образец
Панели фасадные «vinylPlus», покрытые ламинатом
фирмы «Renolit»

наименование продукции

--- ----
код К-ОКП

3916 90 900 0
код ТН ВЭД

соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в
НПБ 244-97: группа горючести – ГЗ (нормальногорючие по СНиП 21-01-97)
 при испытаниях на негорючем основании по ГОСТ 30244-94, группа
 воспламеняемости – В2 по ГОСТ 30402-96 (умеренновоспламеняемые по
 СНиП 21-01-97), коэффициент дымообразования – ДЗ по ГОСТ 12.1.044-89 (с
 высокой дымообразующей способностью по СНиП 21-01-97), показатель
 токсичности Т2 по ГОСТ 12.1.044-89 (умеренноопасные по СНиП 21-01-97)

обозначение НД

при обязательной сертификации

Сертификат распространяется на серийный выпуск

серийное производство; номер, размер и дата выпуска партии,

номер и дата контракта поставки; номер единичного изделия

Сертификат выдан «Vinilit Fassaden GmbH»

наименование предприятия, организации

Gobietstrasse 10 D-34123 Kassel, Германия

Тел.: +49(0)561/95 91-356, факс: +49(0)561/95 91-302

юридический адрес, телефон, факс

Изготовитель

«Vinilit Fassaden GmbH»

наименование предприятия, организации

Gobietstrasse 10 D-34123 Kassel, Германия

Тел.: +49(0)561/95 91-356, факс: +49(0)561/95 91-302

юридический адрес, телефон, факс

№ **0223041**



Сертификат выдан на основании:

Документ (наименование, номер, дата)	Исполнитель (наименование, регистрационный номер)
Протокол сертификационных испытаний № 72/08 от 11.07.08 г.	Испытательная лаборатория «АНО «ЮРЦЭПБС», аттестат аккредитации в ССПБ № ССПБ.RU.ИН 082
Акт о результатах анализа состояния производства № 557	Орган по сертификации «СтройПОЖТЕСТ», аттестат аккредитации № ССПБ. RU.ОП 034
Декларация-обязательство от 27.06.2008 г.	«Vinilit Fassaden GmbH»

Маркировка товара и технической документации, прилагаемой к каждой единице продукции, осуществляется знаком соответствия ССПБ, наносимым на каждое изделие, его тару, упаковку, товаросопроводительную документацию в соответствии с требованиями

**Положения о знаке соответствия системы сертификации в области пожарной безопасности
«Знак соответствия системы. Форма, размеры и технические требования»**

обозначение нормативных документов

Описание местонахождения знака пожарной безопасности
Рядом со знаком фирмы-производителя

В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он отменяется (приостанавливается) органом по сертификации, выдавшим сертификат.

Сертификат выдан Органом по сертификации «СтройПОЖТЕСТ», ССПБ. RU. ОП. 034 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. Советская, д.27, тел.+7 (863) 2214039, факс+7 (863) 2406598

наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат, № в I осреестре, адрес

Руководитель органа по сертификации


подпись

О. Е. Карпова
инициалы, фамилия



Эксперт


подпись

Е.В. Воеводина
инициалы, фамилия

Настоящий сертификат подтверждает соответствие продукции и услуг установленным требованиям пожарной безопасности, служит основанием для разрешения реализации (ввоза) продукции на территорию Российской Федерации.